

質疑に対する回答書

和歌山県立図書館文化情報センター

業務年度・番号：令和2年度 図 第1号

業務名：メディア・アート・ホール音響改修工事

番号	図面番号等	質疑事項	回答
1	A-12	図A-12と内訳書12で、壁反射板の不燃シート貼り（32.2㎡）とありますが参考品番等詳細を教えてください。	サンゲツ、エースウッド程度 ただし、既設仕上げと同材・同質感とします。
2	A-12	図A-12と内訳書12で、壁反射板見切縁の人口木材50*50*加工（12.3㎡）と有りますが参考品番等教えてください。	人造木材 太平洋マテリアル エースライト程度とします。
3	-	（電気）図E-03光電式スポット型感知器が2台平面に記載ありますが、既設感知器より配線を延長し2台増設するものと考えて宜しいですか。	貴見のとおりです。

以上